

Katowice, dnia 28 sierpnia 2015 roku

WZ.5595.2.21.2015.PK

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zmianami) i §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.), w związku z §1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), z dnia 30.06.2015 r. mgr Marioli Ptaszek – Kanclerz Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8, w sprawie zastosowania rozwiązań zamiennych w zakresie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku w budynku głównym Akademii zlokalizowanym przy ulicy Waszyngtona 4/8 w Częstochowie, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: „*Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8*”, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adama Biczyskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia,

**postanawiam**

**wyrazić zgodę na zastosowanie w przedmiotowym budynku rozwiązań zamiennych, w stosunku do wymagań zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących zasilania przeciwpożarowej instalacji wodociągowej ze zbiornika z zapasem wody przeznaczonej wyłącznie do tego celu (§24 ust. 2) i spełnienie tego wymagania w sposób wskazany w przedłożonym opracowaniu, zapewniający niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa pożarowego:**

- 1) wykonania wszystkich zadań wynikających z Postanowienia wydanego przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w dniu 28 sierpnia 2015 r., znak WZ.5595.1.133.2015.PK,**
- 2) wyposażenie budynku łącznie z garażem w przeciwpożarową instalację wodociągową, spełniającą wymagania przepisów przeciwpożarowych, z wyjątkiem sposobu zasilania w wodę ze zbiornika zapasu; zasilanie instalacji powinno być zapewnione z sieci miejskiej poprzez odpowiedni układ hydroforowy, gwarantujący uzyskanie wymaganej przepisanymi wydajności i ciśnienia;**
- 3) zabudowania na zewnątrz segmentu C, odpowiednio oznakowanego, przyłącza wyposażonego w dwie nasady 75, umożliwiające zasilanie instalacji przy pomocy autopomp pożarniczych;**
- 4) wydzielenia pomieszczenia hydroforowni jako odrębną strefę pożarową.**

**Szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej powinny wynikać z projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

## UZASADNIENIE

Z treści przedłożonej ekspertyzy technicznej wynika jednoznacznie, że istniejący budynek główny Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 zaklasyfikowany został do budynków wysokich (W) co powoduje, że podlega pod wymagania zastosowania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w postaci pionów z zaworami 52 prowadzonych przy klatkach schodowych, połączonych na najwyższej kondygnacji przewodem DN80 oraz zapewnienia dodatkowego zapasu wody do zasilania tej instalacji, zgromadzonego w odpowiednim zbiorniku lub zbiornikach o pojemności 50 m<sup>3</sup>. Autorzy ekspertyzy informują o braku technicznych możliwości zabudowania w obiekcie zbiornika przeciwpożarowego o takiej pojemności w celu zasilania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej.

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w przypadkach szczególnie uzasadnionych lokalnymi uwarunkowaniami, gdy wymagania określone dla instalacji wodociągowej przeciwpożarowej nie mogą być spełnione, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej jest uprawniony do uzgadniania propozycji innych rozwiązań w tym zakresie, wskazanych w odpowiedniej ekspertyzie przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Po szczegółowej analizie zaproponowanej koncepcji alternatywnego sposobu spełnienia wymagań przepisów dotyczących instalacji wodociągowej przeciwpożarowej Śląski Komendant Wojewódzki PSP uznał przedstawione argumenty i postanowił wyrazić zgodę na zastosowanie wskazanych rozwiązań zamiennych, gdyż nie pogorszą one warunków ochrony przeciwpożarowej analizowanego budynku i zapewnią prowadzenie

skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych. Warunkiem zaakceptowania przedłożonych rozwiązań jest ponadto zrealizowanie wszystkich zadań określonych w wydanym w dniu 28.08.2015 roku przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP Postanowieniu znak WZ.5595.1.133.2015.PK.  
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni, od jego doręczenia.



nadbryg. Marek Bączka

#### Otrzymuje:

- (1) Akademia im. Jana Długosza  
ul. Waszyngtona 4/8  
42-200 Częstochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)

#### Do wiadomości:

- 2) KM PSP Częstochowa (+1 egzemplarz ekspertyzy)  
3) WZ KW PSP - a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)